

Ваш број:

Наш број: 15167/1-2025

Датум: 19.12.2025

Одговори на питања, ННП-2025-062

Питање бр. 1:

Увидом у техничку спецификацију за позиције 4 и 5 захтева се стандард SRPS Z.C2.035:1981 и SRPS Z.C2.040:1981. Наведени стандарди су избачени из употребе и акредитована лабораторија која их је издала "ТОС" забранила је дистрибуцију у било каквом облику продаја или сертификат, Схондо горе наведеном, молим Вас да измените спецификацију и да захтевани стандард буде EN3-7.

Одговор:

Што се тиче позиција 4 и 5, сагласни смо да је примедба основана, имајући у виду да су стандарди које смо захтевали избачени из употребе, те да се на територији Републике Србије примењује европски стандард EN 3-7. Међутим, уз наведени стандард неопходно је да противпожарни апарати поседују европску ознаку усаглашености „(СЕ)“, којом се потврђује усаглашеност производа са захтевима релевантних европских директива, или да поседују српски знак о усаглашености.

Питање бр. 2:

За позиције од 1 до 3, да ли ознаке морају да се идентичне као што захтевате?

Одговор:

За позиције 1 до 3 није неопходно да стоје идентичне ознаке као што је захтевано, односно да буду исписане белом бојом „S9A“ и „CO₂-5“. Неопходно је да заштитне навлаке својим димензијама и обликом одговарају наведеним противпожарним апаратима.

Наручилац ће изменити Захтев за понуду и продужити рок за доставу понуда, а измена ће бити објављена на сајту Транснафта АД Панчево.

Транснафта АД Панчево
Служба за јавне набавке

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ НАФТОВОДИМА И ТРАНСПОРТ ДЕРИВАТА НАФТЕ ПРОДУКТОВОДИМА „ТРАНСНАФТА“ ПАНЧЕВО

26000 Панчево
Змај Јове Јовановића бр. 1
Тел: 013/353-864
Факс: 013/353-864

26000 Панчево
Спољностарчевачка бр. 199
Тел: 013/367-907
Факс: 013/367-907

11000 Београд
Херцеговачка бр. 21
Тел: 011/2459-191
Факс: 011/2459-430

21000 Нови Сад
Бул. ослобођења бр. 5
Тел: 021/3861-000

21000 Нови Сад
Грчкошколска бр. 7
Тел: 021/524-622
Факс: 021/524-084
ПИБ: 104061151

21000 Нови Сад
Шајкашког одреда 8
Тел: 021/421-297
Факс: 021/452-461
Per.бр: 20084731