

Ваш број:

Наш број: 5514/1-2026

Датум: 18.06.2026.

Одговор на питања, ННП-2026-009 ЗБРИЊАВАЊЕ ЗАУЉЕНИХ ВОДА ИЗ СИСТЕМА ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТНС

Питања:

Можете ли да нам пошаљете Извештај о испитивању отпада?

Потребне су нам информације о приступу сепаратору као и колики је његов капацитет?

Да ли понуда треба да обухвата црпљење садржаја из сепаратора и отпрему отпада или Ви обезбеђујете утовар у цистерну?

Одговор:

Када је у питању збрињавање зауљених вода из система технолошке канализације на Терминалу Нови Сад, ради се о затвореном, јединственом технолошком систему за зауљене воде, где се зауљене воде препумпавају цевоводом до сепаратора у СННС (Складиште нафте Нови Сад), где иду на даљу обраду.

Транснафта АД Панчево

Служба за јавне набавке



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ НАФТОВОДИМА И ТРАНСПОРТ ДЕРИВАТА НАФТЕ ПРОДУКТОВОДИМА „ТРАНСНАФТА“ ПАНЧЕВО

26000 Панчево
Змај Јове Јовановића бр. 1
Тел: 013/353-864
Факс: 013/353-864

26000 Панчево
Спољностарчевачка бр. 199
Тел: 013/367-907
Факс: 013/367-907

11000 Београд
Херцеговачка бр. 21
Тел: 011/2459-191
Факс: 011/2459-430

21000 Нови Сад
Бул. ослобођења бр. 5
Тел: 021/3861-000

21000 Нови Сад
Грчкошопска бр. 7
Тел: 021/524-622
Факс: 021/524-084
ПИБ: 104061151

21000 Нови Сад
Шајкашког одреда 8
Тел: 021/421-297
Факс: 021/452-461
Рег.бр: 20084731